



## Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle  
☎ +49 (0) 5141 979-223 /-0 • ☎ +49 (0)5141 979-2 17 • poststelle.ce@nabk.niedersachsen.de

### Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10082

*Test Certificate number ZPC 10082*

Hiermit wird bestätigt, dass der von der Firma  
*This is to certify that the fire fighting hose manufactured by*

**A. Haberkorn & Co. GmbH**  
4240 Freistadt - Austria

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung  
*under the brand name*

**FLAMMENFLEX 3"**

Innendurchmesser 75 mm  
*Inside diameter 75 mm*

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm  
DIN 14811 : 2008 + A1 : 2012 + A2 : 2014, Klasse 1, Leistungsstufe 2 erfüllt.  
*is found to comply with the prescribed specification*  
DIN 14811 : 2008 + A1 : 2012 + A2 : 2014, class 1, performance level 2.

Celle, 24.05.2016

Im Auftrage  
*yours faithfully*



*Sebastian*

H. Sebastian, Dipl.-Ing.