



## Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle  
☎+49(0)5141 979-273 /-0 • 📠+49(0)5141 979-217 • pruefstellen@nlbk.niedersachsen.de

### Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10500 *Test Certificate number ZPC 10500*

Hiermit wird bestätigt, dass der vom Unternehmen  
*This is to certify that the fire fighting hose manufactured by*

**A. Haberkorn & Co. GmbH**  
**AT - 4240 Freistadt**

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung  
*under the brand name*

### **INTRAX C42**

DIN 14811 - C 42 - 15 - KL 1 - 5 - K - L 3

Innendurchmesser 42 mm  
*Inside diameter 42 mm*

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm DIN 14811:2008-01 : A1 + A2 + A3,  
Klasse 1, Leistungsstufe 3, erfüllt.  
*is found to comply with the prescribed specification DIN 14811:2008-01 : A1 + A2 + A3,  
class 1, performance level 3.*

Celle, den 05.10.2021

Im Auftrage  
*Yours faithfully*

Oliver Voß, Dipl.-Ing. (FH)

